РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ОТВЕРСТИЙ) В СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОРАХ

Обозначение стоек	Расстояния, мм										
	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
СК26.1-1.1 Р	200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3500
СК26.1-2.1 Р	200	1000	2000	2000	1500	1500	-	-	-	11300	3500
СК26.1-3.1 Р	200	1000	2000	500	500	1000	1000	1000	-	-	3500
СК26.1-6.1 Р	200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500*2	1000*2	10300	3500
СК26.2-1.1 Р	200	1000	1000	1500	1000	14800	1500	-	-	-	3500
СК26.1-4.1 Р	200	1000	3000	1000	3000	-	-	-	-	-	3500
СК26.1-5.1 Р	200	1500	1000	1000	1000	2000	1500	-	-	-	3500
СК22.1-1.1 Р	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3200
СК22.1-2.1 Р	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-	-	3200
СК22.1-3.1 Р	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3200
СК22.2-1.1 Р	300	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	1000	-	3500
СК22.3-1.1 Р	200	2500	2000	2000	2000	2000	-	-	-	-	3200